

RFPD チューニング・TF測定 手順書

Kohei Yamamoto(山本晃平)

手順書作成の動機

- ・ チューニングをしなければならない（QPDも含め）RFPDが大量にある
- ・ 全て同じ基準でシステマティックにチューニングしたいので,ここにMoku:Labを用いたチューニングの手順をまとめることにして,今後はこのドキュメントに沿ってチューニングを行うようにする.
 - *これを見れば誰がやっても同じ測定ができることを目標とした
- ・ 理想としては, RFPDの型番が分かれば, (本ドキュメントに沿ってチューニング済みの)伝達関数(TF)がJGWDocなりを見ればチェックできるようにしておくことである.

チューニングに用いる機器



機器	個数	補足
Moku:Lab	1	
RFPD	1	
インターフェースボード	1	
電源	1	
BNCケーブル	2	50cm
D-sub 9pin	1	
D-sub 9pin Gender Changer	1	Interface-RFPD接続用
SMA-BNC変換	2	RFPD-Moku:Lab接続用
BNC I型コネクタ	1	測定0用
ワニ口リップケーブル	3	アース用
SMAトルクレンチ	1	“カチッ”とするまで回すため
3/32インチのレンチ	1	RFPD開ける用. インチ
6dBアテネータ	1	Moku:LabのOut端子用 SWR=1にするため.



Moku:Lab

測定の際のMoku:Labの条件(入力/出力2は無関係)


この設定は基本的に全ての測定で同一にしなければならない



振幅については20mVpp(アテネータ入れない場合は10mVpp)にすると良い。
また環境雑音が大きく振幅を上げなければいけない場合でも, 200mVpp以上にすると高調波が出てくることをスペアナで確認した。

測定0 : Moku:LabのTF測定

RFPD-Moku:Labを繋ぐ二本のケーブルをIコネクタで繋いで、位相遅れを測る.



設定を前ページに合わせた上で...




一回計測


連続して計測

測定0 : Moku:LabのTF測定

計測後, 下の画面の「マイファイル」より, iPadのローカルに保存する.
(保存の注意点が次ページ)



結果は例えばこのようになる.
この位相遅れを, 以後の測定からは引いてやると
RFPDの性能評価に良いかもしれない.



測定結果保存の注意点

- ・「チャンネルデータ」だけでなく、「スクリーンショット」も保存する

*すると以下のファイル名に「_Channels」と「_Screenshot」とついたものがそれぞれ保存される

- ・「マイファイル」に保存すると, Moku/Labというディレクトリに保存される. そこに「RFPD_TF」というディレクトリがあるので, そこにRFPDの側面に書いてあるシリアル番号のディレクトリを作成し, 計測結果は全てその中に入れる.


/MokuLab/RFPD_TF/型番/

- ・ファイル名は以下のように統一することにする(以下に記述する測定の分もここに書く)

測定0: 「sokutei0」


測定2 RF HI: 「sokutei1_HI」

測定2 RF LO: 「sokutei1_LO」



測定Ⅰ : Test In - Test OutのTF測定(mA/Vの確認)

注意点 : グラウンドは電源に合わせておく.



左の写真のように

- ・ 電源とInterfaceボード
- ・ InterfaceボードとMoku:Lab
- ・ InterfaceボードとRFPD

をワニ口クリップケーブルで繋がれば良い


測定Ⅰ : Test In - RF出力ポートのTF測定・チューニング

RFPDは「RF HI」が45MHz付近,「RF LO」が17MHz付近に調整されており,可変コンデンサで共振周波数を調整することが出来るようになっている.

ここではとりあえず,RF HIを合わせるため,
Test In(RFPD) – Out I (Moku:Lab)
RF HI(RFPD) – In I (Moku:Lab)
のように配線する(要SMA-BNC変換).

*interfaceボードと繋ぐD-sub9pinは, Gender Changerを一つ
噛ませてRFPDに繋ぐ


**接続の際にはSMAトルクレンチで”カチッ”とするまで




測定I : Test In - RF出力ポートのTF測定・チューニング

とりあえず測ってみるとこのようになる.

30-40あたりにピークが見えるのでこれをチューニングする



このボタンで
「周波数カーソルを追加」を選択する




カーソル出てくるので(今なら45MHzに設定して), その周波数付近拡大するなりして, ピークを合わせていく.

測定Ⅰ : Test In - RF出力ポートのTF測定・チューニング

RFPDを開けるには3/32インチのレンチ

回路図を見ると, C15を変えれば良いことがわかる




回路図はここ

<https://gwdoc.icrr.u-tokyo.ac.jp/cgi-bin/private/DocDB/ShowDocument?docid=1280>

測定I : Test In - RF出力ポートのTF測定・チューニング

これにて共振を45MHzに合わせて...




TFを測定する



測定I :Test In - RF出力ポートのTF測定・チューニング

RF LOについても同様である(こちらは16.87MHz)

RF HIポートのBNCケーブルをRF LOに繋ぎ直して, C38を調整すれば良い




回路図はここ

<https://gwdoc.icrr.u-tokyo.ac.jp/cgi-bin/private/DocDB/ShowDocument?docid=1280>

測定Ⅰ : Test In - RF出力ポートのTF測定・チューニング

調整後, 計測・保存をすれば良い



・補足
今回RF LO用のC38をチューニング後に、もう一度チューニング済みのRF HIを見てみたら、目で見えてチューニングポイントからの変化はなかった。

最終的なTFの導出

測定0,1のデータファイルから,最終的なHI_TF,LO_TFの2つのプロットを生成するMATLABコード”RFPD_TF”を置いておいたので,それを使えば良い.


```
%  
%This is the file to make the plots of RFPD's TF from sokutei 0 & 1.  
%Please put the serial number of RFPD into 'SerialNum'  
%  
%Written by Kohei Yamamoto  
%  
%%  
clear all  
close all  
  
SerialNum = 'JGW-E1504474';  
RFHIFreq = 45.02 %[MHz]  
RFL0Freq = 16.87 %[MHz]  
TxtOffset = 8;
```

コードのこの部分を,測定したRFPDの型番に変えてください

以上です。
以下は基本関係ありません

測定Ⅰ : Test In - Test OutのTF測定(mA/Vの確認)

配線図について




(RFPD上から)

Test InとTest Outに入れる(要SMA-BNC変換)

*interfaceボードと繋ぐD-sub9pinは, Gender Changerを一つ噛ませてRFPDに繋ぐ

**接続の際にはSMAトルクレンチで”カチッ”とするまで




Test In(RFPD) – Out I (Moku), Test Out(RFPD) – In I (Moku)のように配線する.

測定Ⅰ : Test In - Test OutのTF測定(mA/Vの確認)


測定0と同様に計測・保存を行うとこのようになる.

回路図を見ると, Test Outには50k Ω の抵抗があるので, これからmA/Vの伝達関数を得る.



最終的なTFの導出

測定2 LO



今まで行ってきた測定は上のような伝達関数の測定である。Test Out - RF Out HI(LO)を得るには..

1. 測定0の位相を測定1,2の位相から差し引く(測定1',2'と呼ぶ)
2. 測定1'を $1\text{k}\Omega$ で割る(測定1のV/VをmA/Vに変換) *dBについて $1\text{k}\Omega$ で割るにはどうしたらいいのだ?
3. 測定2'/測定1'をする(V/mAを得る) -> これはデータファイル"HI_TF"として保存